

地下道路の施設管理業務に係る保守点検数量一覧

種別	江戸橋・八重洲・宝町・東銀座 地下自動車道	
	点検頻度	点検周期(年)
受変電設備	1回 / 12か月	1回
照明設備	1回 / 12か月	1回
排水設備	1回 / 12か月	1回
換気設備	1回 / 3か月	3回
	1回 / 12か月	1回
遠方監視装置	1回 / 6か月	2回
ラジオ再放送設備	1回 / 12か月	1回
自動火災報知設備	1回 / 6か月	2回
消火設備	1回 / 6か月	2回