

和田堀調節池事業説明会

〔議事要旨〕

1. 開催概要

日 時 : 平成29年 2月21日(火) 午後7時00分～午後8時30分

場 所 : 杉並区立 松ノ木小学校 多目的室(松ノ木ルーム)

2. 説明内容

1) 和田堀調節池の計画について

2) 工事の概要について

3. 主なご質問・ご意見と都の回答(要旨)

質問1 平成17年に確かに水害があり、野球場(和田堀第六号調節池)の整備で、このあたりの地域はかなり改善されていますが、さらに調節池を整備する必要があるのですか。上流の松溪小学校の方が先だと思えます。本当にこの位置に整備することで良いのか疑問です。治水対策が一番急がれているのは上流ではないですか。

回答1 上流部の治水対策としては、善福寺川緑地内広場に善福寺川調節池を整備し、昨年(平成28年)8月から取水が可能となっております。この機能を担保として、今後、上流側の護岸整備工事に着手していく予定としています。

質問2 二枚橋は何故通行止めなのですか。とにかく早く通れるようにしてほしい。

回答2 護岸の改修や二枚橋の架け替え工事のため、河川上に仮設の棧橋を設けており、通行が困難な状態です。今週末に桁を架ける予定で、その後、転落防止柵等を設置する必要があり、通行が可能になるのは少し先になります。

質問3 工事を行う時間帯はどうなりますか。

回答3 原則として午前8時から午後5時頃までの間で行います。また、工事搬入路に通学路も含むため、朝の登校時間帯は避ける等、学校側と調整が必要だと考えております。