

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事説明会
〔議事要旨〕

1. 開催概要

日時：平成29年 4月20日（木） 午後7時00分～午後8時30分

場所：野方区民活動センター 3階洋室AB

2. 説明内容

1) 事業の概要

2) 工事の概要

3. 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

質問1 ポケットパークは撤去後、何に使うのか。

回答1 シールド工事の施工ヤードとして使う。具体的には、作業員のプレハブ詰所を予定している。

質問2 沼栄橋公園の閉鎖はいつから、いつまでか。

回答2 平成29年5月8日から平成37年まで閉鎖する予定である。

質問3 妙正寺川立坑において、ダンプトラックの出入りはいつからか。

回答3 平成31年12月頃からである。

質問4 妙正寺川立坑において、ダンプトラックの出入りが終わるのはいつからか。

回答4 妙正寺川立坑でのダンプトラックの出入台数が多い時期は平成32年度までの予定である。その後も、中間立坑から土砂を搬出するダンプトラックが妙正寺川立坑にて一時待機するため、ダンプトラックの出入りは平成34年7月頃まで予定している。

質問5 管理用通路の幅員が減少するようだが、通行は可能か。

回答5 幅員は狭くなるが、通行可能である。

質問6 沼栄橋公園の北側の道路は通行可能か。

回答6 多少幅員が狭くなることもあるが、通行可能である。

質問7 今回工事の防音壁の高さは6mのようだが、神田川・環状七号線地下調節池（第二期）シールド工事施工時はどれくらいの高さだったのか。

回答7 15mである。

質問8 防音壁の高さが神田川・環状七号線地下調節池（第二期）シールド工事施工時の半

分以下ということは、前回より騒音は出ないということか。

回答 8 前回と同程度の騒音は発生する。ただし、前回工事は、シールドトンネルの施工を昼夜間行っていたが、今回はシールドトンネルの夜間施工を行わない。そのため、夜間にシールド設備が動かないので、前回より騒音の発生時間は短くなっている。また、今回のシールド設備は騒音対策として防音ハウスで覆う。