

和田堀第三調節池（善福寺川）

施設概要

和田堀第三調節池は、善福寺川の治水安全度を早期に向上させるために、昭和 50 年代に都立和田堀公園内に暫定施設として整備した調節池の一つです。当施設と同じ暫定施設として、当施設の近傍に和田堀第二調節池があります。

調節池内は、平常時は和田堀調節池壁打ち庭球練習場（杉並区）として利用されています。

なお、和田堀第二、第三調節池を統合・拡張する施設として、当施設の下流側に和田堀公園調節池（貯留量 17,500m³）を整備中です（今後、当和田堀第三調節池は廃止予定）。



調節池全景



取水施設



平面図

施設諸元

位置	杉並区松ノ木一丁目
完成年度	昭和 56 年度
施設形式	掘込式
敷地面積(m ²)	7,300m ²
貯留量(m ³)	3,000m ³
越流堤延長(m)	30m
調節池の上部利用	和田堀調節池壁打ち庭球練習場（杉並区）

位置図



調節池位置のQRコード

