

海老取川河川整備計画縦覧において提出された意見書への対応

整理番号	ご意見・ご提案(要旨)	回答(基本的な考え方)
1	海老取川の川幅を狭め潮の流れを悪くすることのないようお願い申し上げます。潮の流れが悪くなると森ヶ崎の水再生センター、羽田ポンプ所から排出される大雨のときの合流水で汚れた水が何日も汚れたままの状態が続くこととなります。	防潮堤の構造については、極力、川幅を狭めないよう検討します。
2	羽田空港敷地内の汚水は森ヶ崎の水再生センターに送られています。特区構想の中で将来有害な物質が水再生センターに送られることのないようお願いしております。海老取川、海老取運河、ふるさとの浜辺の水質浄化のため空港埋立地の下水に有害物質が流されることのないようお願い申し上げます。	ご意見として参考にさせていただきます。
3	計画では、海老取川左岸(西側)に比べ、右岸空港側は芝生だけになっています。大田区側から見ても水と緑の貴重な空間になるよう、大田区海老取川左岸から見た景色にご配慮をお願い申し上げます。	第4章第1節(2)河川環境の整備と保全に関する事項のとおり、海老取川の右岸(東側)については、親水性かつ景観に配慮した整備内容を検討していきます。
4	右岸(東側)の穴守橋から海老取運河にかけて、背後地を含めた親水緑地としての整備を要望します。海老取川が羽田、糞谷、大森の地域に活きた親しめる川になりますよう祈っております。	第4章第1節(1)高潮、地震等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項のとおり、海老取川の右岸(東側)の穴守橋から海老取運河にかけては、背後地の利用状況を踏まえ、関係機関と連携し、今後の対応を検討していきます。