

## ＜よくあるご質問への回答＞

皆様より寄せられることが多いご質問について、下記のとおりお答えいたします。

Q. 工事の期間はいつまでか。

A. 今回の工事説明後、鉄道工事に着手し、事業認可期間である2029年度（令和11年度）末までを予定しております。

Q. どこから工事に着手する予定なのか。

A. 工事施工箇所に近隣する家屋の事前家屋調査が完了した箇所から順次着手する予定です。

Q. 工事用搬入路部の安全対策はどのように考えているのか。

A. 工事用車両の出入りについては、交通誘導員を配置し、歩行者や一般車両との事故防止を図ります。

Q. 工事中の騒音・振動はどの程度か。

A. 工事による騒音および振動については環境影響評価を実施しておりますが、騒音・振動の予測結果が騒音規制法、振動規制法に基づく規制基準及び環境確保条例に基づく勧告基準の値と同等又は下回っております。施工にあたっては、敷地境界付近には高さ3mの仮囲いを設置し、低騒音・低振動の建設機械を積極的に導入し、騒音・振動の低減に努めていきます。

Q. 現状に比べて高架後の騒音・振動は上がるのか。

A. 騒音・振動対策について、ロングレールを採用し、防音壁を設置することにより高架後は騒音・振動が低減すると事前の環境影響評価において予測しています。

Q. 高架下の利用はどのような想定をしているのか。

A. 高架下の利用に関しては現時点では未定です。今後、東京都、港区、品川区、京浜急行電鉄株式会社にて協議して決めていきます。

Q. 駅デザインや改札位置はどのようになるのか。

A. 駅舎は、周辺環境や地域景観になじむように相応しいデザインを検討していきます。改札位置は、品川駅は2階レベル、北品川駅は1階レベルを計画しておりますが、詳細な位置については、今後検討していきます。

Q. 昇降設備・ホームドアは整備されるのか。

A. 両駅にはエレベーター等の昇降設備を設置しバリアフリー対策をするとともに、可動式ホーム柵を整備いたします。

Q. 工事の内容を事前に知らせてほしい。

A. 工事に際しましては、地元の皆様への工事へのご理解を得ることが何よりも考えております。工程・工事内容をわかりやすい場所に掲示するなど皆様にお知らせしていくように考えております。