

**「下高井戸調節池工事に伴う復旧工事」に関する説明会
主なご質問、ご意見と回答**

1. 開催概要

日 時 : ①令和7年1月31日(金) 午後17時30分～午後19時30分
②令和7年2月 1日(土) 午前9時30分～午前11時30分
場 所 : 下高井戸おおぞら公園 パークステーションI 2階
(杉並区下高井戸二丁目28番23号)

2. 説明会のアンケートで頂きましたご意見(要旨)

- ・丁寧なご説明を頂きました。その都度の質問にもわかりやすく答えてもらえた。
- ・にこやかな対応を頂き、フレンドリーな雰囲気が良かった。
- ・説明会の開催方法はコストをかけずに行える規模で良かった。
- ・説明会の開催時間帯は検討の余地がある。
- ・個別の質問が出来て不明な点が理解できた。
- ・パネルを見ながら説明を聞いたので良かった。
- ・直接質問出来る機会であり良かった。
- ・公園南側の道路がアスファルトとインターロッキングが混在しているので、景観の統一を考え、全てインターロッキングで統一して欲しい。
- ・公園整備において、予定しているパークキングの運用開始時の安全性を確保してほしい。
- ・洪水が起きた際に住民の方の財産が守られることを第一とし、その上で河川を整備するに辺り、生き物が棲息しやすい環境も考えて欲しい。
- ・工事期間中は公園の通路は従来の「自転車走行禁止」よりも「自転車は走行注意」の方がむしろ安全ではないか？

下高井戸おおぞら公園内の工事ということで環境面及び安全面に関する意見を頂きました。

第三建設事務所としても環境面及び安全面に可能な限り配慮しながら工事を進めてまいります。

なお、オープンハウス形式の説明会については、8割の方から「良い」という評価を頂きました。引き続き、工事のことや説明会の周知方法については、今後より皆様に知っていただけますよう工夫してまいります。

説明会にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【説明会場の様子】



写真1 説明会会場（パークステーションI）



写真2 説明会の様子(令和7年1月31日(金))



写真3 説明会の様子（令和7年2月1日（土））

3. 工事についての主なご質問・意見に関する都の回答（要旨）

（工事について）

- Q 1. 下高井戸調節池付近に設置されている通行止めの工事看板にいつまで通行止めなのか期限を記載してほしい。
- A 1. 都と区でそれぞれ設置している工事看板があり、それぞれ確認し対応します。
- Q 2. 右岸の通行止めはいつまでか？
- A 2. かな橋から下流の右岸管理用通路については本工事で整備し、令和9年11月頃完了します。その後、都と区とで供用手続きを行い開通します。かな橋から上流の右岸管理用通路についても下流の管理用通路と同様ですが、現在施工中の公園整備工事が完了すると公園内を通行していただくことができます。
- Q 3. 下高井戸調節池南側の家屋事後調査はいつごろ実施する予定か？
- A 3. 公園工事が完了した後、地盤が安定する半年程度経過した後に調査を行う予定です。

Q 4. 前工事の仮棧橋を設置する時にスロープを上がるときに速度を上げる音がうるさかった。

A 4. 受注者に伝え、施工時に注意させます。

(護床ブロックについて)

Q 5. 河床に設置する護床ブロック（コンクリートブロック）の目的は？

A 5. 本工事では護床ブロックを並べることで河床洗堀*を抑制し、護岸の基礎が不安定になることを防ぎます。(※河床洗堀:川の流れによって河床が削られること)

Q 6. 護床ブロックに草を植え付けるなどはできないか。

A 6. 今回の現場では、河川の流れやすさも重要であることから護床ブロックにて整備することとしています。環境に配慮した川づくりについては、貴重なご意見として参考とさせていただきます。

Q 7. 護床ブロックはどこまで設置するのか？

A 7. 旧かんな橋付近には既に護床ブロックが設置されており、本工事では旧かんな橋付近から下流の永福橋まで護床ブロックを設置します。

Q 8. 永福橋より下流にも護床ブロックは設置するのか？

A 8. 永福橋より下流については現在検討中です。

(公園整備について)

Q 9. 公園整備工事はいつ完了するのか？

A 9. 当初の予定では令和8年3月を予定していたが、工事の輻輳により延びる見込みです。詳細は決まり次第、お知らせします。

(その他)

Q 10. 埼玉県八潮市で陥没事故が起きたが家の周りに下水道管はあるか？

A 10. インターネットを使って東京都下水道台帳で調べられます。