

令和7年度 建設局 優良工事等 公表案件

【件名】	北久保歩道橋維持工事（塗装）		
【工事場所】	東京都大田区南馬込一丁目地内から同区東馬込二丁目地内まで (主要地方道環状七号線(第318号)環七通り)		
【工期】	令和6年4月1日から令和6年12月4日まで		
【受注者名】	清水塗工株式会社	【主たる技術者名】	現場代理人兼監理技術者 中川良太

【概要】

北久保歩道橋（竣工：昭和48年 前回塗装：平成24年）

・塗替塗装工 (Rc-II)	
一般部	485m ²
貼紙防止部	25m ²
合計	510m ²
・目かくし板取替工	32m ²
・当て板補修工	一式

【表彰理由】

①猛暑日が多い時期であったが、熱中症予防に細心の注意を払いながら施工を進めるとともに、作業効率が落ちる中でも、工期延伸することなく工事を完了させた。また、歩行者通路が狭い現場であったが、歩行者対策を確実に実施し、無事故で完了させた。

②素地調整後、新たに判明した腐食部に対する当て板補修工に迅速に対応した。また、現地鋼材の不正形部に当て板補修の形状を的確に合わせるとともに、浸透探傷試験を実施し、溶接部の品質管理に努めた。

③水が溜まりやすい階段の端部において、自主的に塗装箇所との境目にシール材を充填し、防水機能を向上させた。

④毎月、工事現場周辺のごみ拾いを実施し、周辺環境への配慮があった。また、足場解体後、地域住民が気持ち良く歩道橋が使用できるように、高圧洗浄機で歩道橋を清掃した。



施工前

施工後



当て板溶接状況



階段端部シール材充填